

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.B.00571**

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0012670**

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «К-ФЛЕКС»)
Адрес: 143560, Россия, Московская область, Истринский район, с/о Новопетровский, пос. Румянцево,
ОГРН: 1045003064303, тел./факс: +7 495 589 23 40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «К-ФЛЕКС»)
Адрес: 143560, Россия, Московская область, Истринский район, с/о Новопетровский, пос. Румянцево,
ОГРН: 1045003064303, тел./факс: +7 495 589 23 40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий стальной прямоугольного сечения с покрытием из матов высокотемпературных марки K-SHIELD FIREWRAP ALU с односторонним покрытием из алюминиевой фольги в соответствии с технологическим регламентом № 1/16 от 16.03.2016 ООО «К-Флекс» (см. Приложение № 0005115)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 6360

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»
(см. Приложение № 0005115)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13501 от 05.09.2016
ИЛ НИЦ ГБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства № 13740 от 09.09.2015
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технологический регламент № 1/16 от 16.03.2016 ООО «К-Флекс»,
Спецификация изготовителя на маты высокотемпературные марки K-SHIELD FIREWRAP ALU.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2016

по 08.09.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №С-RU.ЧС13.В.00571

(обязательная сертификация)

№ 0005115

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

Маты высокотемпературные марки K-SHIELD FIREWRAP ALU
с односторонним покрытием из алюминиевой фольги, код ТН ВЭД 7019 31 000 0, код ОКП 57 6800,
Изготовитель - UNIFRAX France, 17 Rue Antoine Durafour 42420, Lorette, France,
tel.: + 33 0 4 7773 7000, fax: + 33 0 4 7773 3991.

СВЕДЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ (СВОДАХ ПРАВИЛ), ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ
ОСНОВЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА:

Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого стального прямоугольного сечения
с покрытием из матов высокотемпературных марки K-SHIELD FIREWRAP ALU

с односторонним покрытием из алюминиевой фольги:

при номинальной толщине покрытия 13 ± 1 мм - EI 60,

при номинальной толщине покрытия 25 ± 1 мм - EI 90,

при номинальной толщине покрытия 38 ± 1 мм - EI 150.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия