

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01622

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

№ 0005699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Теплоизоляционные чехлы K-FLEX JACKET SF1,
K-FLEX JACKET SV1 (покрывной материал - стеклоткань
с силиконом - группа горючести Г1, теплоизоляция -
вспененный каучук K-FLEX - группа горючести Г1),
выпускаемые по ТУ 5760-009-75218277-2015.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4217/РС от 17.09.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2329-АОП от 03.09.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

17.09.2015

по 16.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия